


Tunnus	Tyyppi	Kv	Kvs	Dp	Virtaama l/s	Teho W, kW	meno-/paluvesi °C	tuleva-/lähteväilma °C	Valmistaja
		m³/h	m³/h	kPa					
TV45	R2025-6P3-S2 + NRYD24-SR-W		6,3	7	0,46				Belimo
PU40	ALPHA2, 1~230V			30	0,46	5-45 W			Grundfoss
LS45	STAD DN25	5,2		10	0,46				TA
LP10	2.1-950-500-6R	11,7		2	0,46	19,4 kW, 0,9 m³/s	35/25	+3/+21	



MUUTOS PVM	MUUTTI
A	
B	
C	

PVM	TOIMINTAKAAVIO NO.	TIEDOSTO
SUUNN.	PUE1.0-3580VPM	LEHTI
TYÖN NO.		LEHTIÄ
PROJEKTI NO.	PIIR.NO.	MUUTOS